

УТВЕРЖДАЮ

Директор бюджетного учреждения  
Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры «Сургутский  
реабилитационный центр для детей и  
подростков с ограниченными  
возможностями»

  
С.В. Королева  
« 23 » 12 2020 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными  
возможностями»

ХМАО – Югра, г. Сургут  
Наименование территориального  
образования субъекта РФ

« 23 » 12 2020 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта отдельно стоящее здание «Реабилитационный центр»
- 1.2. Адрес объекта Российская Федерация, Ханты Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Бажова, дом 42.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 3 этажей, 4096,9 кв.м
  - часть здания    -    этажей (или на    -    этаже),    - кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7923,3 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1983г., последнего капитального ремонта 1999г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020г., капитального 2029г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» краткое наименование: (БУ «Сургутский реабилитационный центр»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, 628418, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Бажова, дом 42

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: Учреждение оказывает услуги социального обслуживания в форме на дому и в полустационарной форме согласно утвержденному государственному заданию, на основании Устава и лицензии на осуществление медицинской деятельности выданной службой по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.11.2018 №ЛО-86-01-003175.

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2-х направлениях, вблизи объекта располагаются:

- остановка «Кинотеатр Аврора», с расстоянием до объекта с четной стороны - 200 м. и наименованием маршрутов № 3, 4, 6, 14, 19, 26, 45, 110, 107, 118 маршрутных микроавтобусах № 30, 33, 35, 40, 51, 53, 69, 95

– остановка «Кинотеатр Аврора», с расстоянием до объекта с нечётной стороны - 260м. и наименованием маршрутов № 3, 4, 6, 14а, 19, 26, 45, 110,107,118 ; маршрутных микроавтобусах № 30, 33,35а, 40,51,53,54, 69, 95, 96.

Переход через проезжую часть осуществляется через регулируемые пешеходные переходы, оснащённые светофорами с таймерами, которые расположены вблизи остановки. наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: 3,4,6,19,45 маршрутов движения до объекта с нечётной и чётной стороны – низкопольные автобусы, предназначены для перевозки инвалидов.

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 3 – 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет-нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет – нет.

3.2.1 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет перепад высоты с тротуара на проезжую часть свыше 10 см

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет.

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	A
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
1	передвигающиеся на креслах-колясках	A
2	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	A
3	с нарушениями зрения	A
4	с нарушениями слуха	A
5	с нарушениями умственного развития	A

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ на фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)	1-3	1-8
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С)	4-8	9-14
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	9-13	15-35
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	14,15	36-38
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	16	45-48
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	49-56
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	57-62

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно – функциональные зоны: территория прилегающая к зданию (участок) - физическая доступность для категорий инвалидов (К,Г,О,У) доступно частично избирательно(ДЧ-И), для категорий инвалидов (С) временно не доступно (ВНД), вход (входы) в здание путь - физическая доступность для категорий инвалидов (К,Г,О,У) доступно частично избирательно(ДЧ-И), для категорий инвалидов (С) доступно условно (ДУ), (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - физическая доступность для всех категорий инвалидов доступна условно (ДУ), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - физическая доступность для всех категорий инвалидов доступно частично (ДЧ-В), санитарно-гигиенические помещения - физическая доступность для всех категорий инвалидов доступно частично (ДЧ-В), система информации и связи (на всех участках) - физическая доступность для всех категорий инвалидов доступна условно (ДУ), зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,Г,С,У) временно недоступна (ВНД).

Несмотря на наличие архитектурно-планировочных барьеров, что является не соответствием требованиям норм СП 59-13330.2016, уровень доступности объекта для категории инвалидов передвигающихся на креслах - колясках и с нарушением опорно - двигательного аппарата относиться как «Доступно частично избирательно» ДЧ-И (К,О), что является отражением показателя в дорожной карте, как ДУ -ПП (доступно условно при помощи персонала). Для категории инвалидов с нарушением зрения, с нарушением слуха, с нарушением умственного развития - уровень доступности объекта относится как «Доступно условно» ДУ(С,Г,У) - это связано с тем, что в учреждении разработан пакет внутренней нормативной документации: - Приказ №390-п от 26.11.2019 о назначении должностного лица, ответственного за ситуационную помощь., - порядок о предоставлении услуг инвалидам в учреждении., - внесены корректировки в должностные инструкции сотрудников по оказанию ситуационной помощи инвалидам, - утвержден график проведения инструктажа сотрудников и имеется персонал, прошедший обучение по специфике «Оказания ситуационной помощи инвалидам различных нозологий, при получении медицинских услуг в учреждении», что является отражением показателя в дорожной карте, как ДУ - ПП (доступно условно при помощи персонала). Зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,Г,С,У) временно недоступна (ВНД).

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.

8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
---	--------------------	--

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в 2020 году в рамках исполнения целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Доступная среда» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года № 430-п.

4.2.1. Период проведения работ в рамках исполнения государственной программы ХМАО - Югры Доступная среда 2014-2020гг.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности): обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности объект доступен частично избирательно ДЧ-И (К,О), доступен условно ДУ (С,Г,У)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

4.4.1 согласование на Комиссии: Рабочая группа по паспортизации объектов социальной сферы при координационном совете по делам инвалидов. Протокол № \_\_\_\_\_ от 20 г.

4.4.2 согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3 техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; -

4.4.4 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5 согласование с общественными организациями инвалидов: руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» - Филатов С. И.

4.4.6 другое:

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: на сайте <https://zhit-vmeste.ru/> (наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 2 л.
3. Путей движения в здании	на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объект	на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.
Результаты фото фиксации на объекте	на 10 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ	на 3 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)	на 1 л.

Согласовано:

Начальник Управления социальной защиты населения по г.Сургуту и Сургутскому району

Е.Ф. Слободчикова

Руководитель рабочей группы:

Заместитель директора  
БУ «Сургутский реабилитационный центр»


А.Г. Истомина

Члены рабочей группы:

Заместитель директора  
БУ «Сургутский реабилитационный центр»

С.Д. Филоненко 

Специалист по охране труда  
БУ «Сургутский реабилитационный центр»

А.О. Шуманков 

Заведующий хозяйством  
БУ «Сургутский реабилитационный центр»

А.А. Котович 

В том числе:

Председатель Региональной общественной  
организации инвалидов по зрению ХМАО- Югры «Тифлопуть» С.И. Филатов



Управленческое решение согласовано «      » \_\_\_\_\_ 201\_ г. (протокол № \_\_\_\_\_)

Комиссией (название) Рабочей группой по паспортизации объектов социальной сферы при Координационном совете по социальным вопросам граждан старшего поколения и инвалидов г.Сургута

